



MU2R15

PRACA	CHŁODZENIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.	
						Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6,000	1.76	10,000	2.93	11,500	3.37	414	682	889	
	5	7	-	-	12	7,200	2.11	12,000	3.52	13,800	4.04	486	833	1,106	
	5	9	-	-	14	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	7	7	-	-	14	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	7	9	-	-	16	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	5	12	-	-	17	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	9	9	-	-	18	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	7	12	-	-	19	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	9	12	-	-	21	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	

PRACA	OGRZEWANIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.	
						Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6,600	1.93	11,000	3.22	12,100	3.55	395	651	812	
	5	7	-	-	12	7,920	2.32	13,200	3.87	14,520	4.26	493	827	1,032	
	5	9	-	-	14	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	7	7	-	-	14	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	7	9	-	-	16	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	5	12	-	-	17	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	9	9	-	-	18	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	7	12	-	-	19	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	9	12	-	-	21	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
- Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
- Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
- Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



MU2R17

PRACA	CHŁODZENIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.	
						Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6,000	1.76	10,000	2.93	11,500	3.37	414	682	889	
	5	7	-	-	12	7,200	2.11	12,000	3.52	13,800	4.04	486	833	1,106	
	5	9	-	-	14	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	7	7	-	-	14	8,400	2.46	14,000	4.10	16,100	4.72	541	1,000	1,391	
	7	9	-	-	16	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	5	12	-	-	17	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	9	9	-	-	18	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	7	12	-	-	19	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	5	15	-	-	20	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	9	12	-	-	21	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	7	15	-	-	22	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	9	15	-	-	24	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	
	12	12	-	-	24	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	652	1,221	1,809	

PRACA	OGRZEWANIE														
	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	MIN.		NOM.		MAKS.		MIN.	NOM.	MAKS.	
						Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6,600	1.93	11,000	3.22	12,100	3.55	395	651	812	
	5	7	-	-	12	7,920	2.32	13,200	3.87	14,520	4.26	493	827	1,032	
	5	9	-	-	14	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	7	7	-	-	14	9,600	2.81	16,000	4.69	18,400	5.39	629	1,066	1,457	
	7	9	-	-	16	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	5	12	-	-	17	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	9	9	-	-	18	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	7	12	-	-	19	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	5	15	-	-	20	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	9	12	-	-	21	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	7	15	-	-	22	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	9	15	-	-	24	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	
	12	12	-	-	24	10,440	3.06	17,400	5.10	18,800	5.51	700	1,200	1,508	

Uwaga

- Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
 - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
 - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
- Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
- Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewn.
- Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
- Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.